

Affaire suivie par :

**Destinataires**

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP MARCHE - BOISCHAUT  
MONSIEUR LE CHEF DE SECTEUR - VÉOLIA, COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX  
- MAIRIE DE LA PERCHE

Xavier Bracq  
02 38 77 33 15  
Dominique Lopez  
02 38 77 33 19

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**SIAEP MARCHE BOISCHAUT SECTEUR 2**

<b>Prélèvement</b>	<b>00083282</b>	<b>Commune</b>	<b>PERCHE (LA)</b>
<b>Unité de gestion</b>	0521 SIAEP MARCHE BOISCHAUT SECTEUR 2	<b>Prélevé le :</b>	<b>vendredi 08 mars 2019 à 11h50</b>
<b>Installation</b>	UDI 003844 SECTEUR LA PERCHE	<b>par :</b>	CARSO-MME BRASSET
<b>Point de surveillance</b>	P 0000001474 LA PERCHE	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	EVIER CANTINE		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10,9	°C				25,00
Bioxyde de chlore mg/L ClO <sub>2</sub>	<0,06	mg/L				
Chlore libre	<0,03	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : D1FE Code SISE de l'analyse : 00085095 Référence laboratoire : LSE1903-22741

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,19	NFU				2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	5	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	8,02	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	427	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
--------------------------------	-------	------	--	--	--	------

**FER ET MANGANESE**

Fer total	<10	µg/L				200,00
-----------	-----	------	--	--	--	--------

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00083282)**

Eau répondant aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôlés. J'attire toutefois votre attention sur l'absence de désinfectant.

Signé à BOURGES le 22 mars  
2019

P/ la Préfète,  
La responsable de l'unité eaux,

Frédérique VIDALIE